

ZÁZNAM

O revizi tlakové nádoby stabilní dle ČSN EN 286-1, ČSN 69 0012
Vyhláška č.18/1979 Sb. A 551/90 Sb.

Datum revize : 31.08.2020**ORGANIZACE :** GARANTO s.r.o., Doloplazy 142,
Doloplazy 598 26**Předmět revize :** ležatý vzdušník kompresoru**Výrobce TN** AIR COM Italy**Výr.číslo/rok výroby** 935580/2019

Název TNS	ležatý vzdušník kompresoru
Umístění	Provoz firmy pila
Pracovní prostor	Plášť nádoby
Provozní přetlak bar	11
Zkušební přetlak bar	16,5
Pracovní teplota °C	100
Objem nádoby L	200
Manometr Manomer 312 SK	63 1,6 0-1,6 MPa M 20x1,5 trojcestventil M20x1,5 2,5
Pojist. Ventil ATHENA Valve	Pružinový DN G 3/8, PN 25 ,Po bar-11 v.č. 16221
Pracovní látka	vzduch

Výchozí revize ČSN 690012:

Pasport předložen, tlaková nádoba stabilní je v řádném technickém stavu, plášť a klenutá dna neporušena, bez zjevných deformací a netěsností. Zapojena jako tlakový zásobník vzduchu, vybavena předepsanou armaturou, ve funkčním stavu. Pojistný ventil umístěn na nádobě DN G 3/8 ,PN 25 odzkoušen je funkční, seřízen na provozní přetlak 11 bar, Provozní manometr 63 0,1-1,6 MPa 1,6 je funkční, kontrolován nulováním. Odkalování nádoby je pravidelně prováděno odkalovacím kohoutem. Instalované armatury na odvodu pracovní látky jsou funkční, výrobní štítek přístupný čitelný.

Vnitřní revize čl. 106.a ČSN 690012

vzhledem ke konstrukci TNS provedena výrobcem dle čl.117, TNS v r.2020 zkoušce vyhověla bez zjevných vad

Tlaková zkouška čl. 117-119 ČSN 690012

provedena dle čl.117 výrobcem v.r. 2020, TNS zkoušce vyhověla bez zjevných vad

Zjištěný tech. stav, závady : při revizi TNS nebyly shledány závady ovlivňující bezpečný a spolehlivý provoz.

Opatření : opatření nebyla uložena

Závěr: tlaková nádoba je způsobilá trvalého a bezpečného provozu

Termín následné revize

PR 2021 VR 2025 ZT 2025 TZ 2029

Revizi provedl : revizní technik MILAN HERKA Ev.č. 4002/4/16/R-TZ-NA,NB

**ZA PROVOZOVATEL****REVIZNÍ TECHNIK**

Poř.č.	Umístění	Název	Výr.č.	Datum naposledy provedených revizí				Datum naplánovaných revizí			
				Provozní	Vnitřní	Těsnost	Tlaková	Provozní	Vnitřní	Těsnost	Tlaková
03	pila	TNS vzdušník	935580	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2021	08/2025	08/2025	08/2029